

Администрация Арсеньевского городского округа
Приморского края

**КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

РЕШЕНИЕ

« 3 » апреля 2023 года

№ 8

г. Арсеньев

**О подготовке противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в
весенне-летнем и осенне-зимнем периодах 2023 года на территории
Арсеньевского городского округа**

Заслушав информацию о состоянии наружного противопожарного водоснабжения на территории городского округа комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Арсеньевского городского округа

РЕШИЛА:

1. Руководителям предприятий (учреждений, организациям) независимо от форм собственности в чьем ведении находятся источники наружного противопожарного водоснабжения (далее - ИНППВ) на территории Арсеньевского городского округа:

1.1. Провести проверки ИНППВ в период с 05 апреля по 25 мая и с 02 сентября по 08 октября 2023 года, согласно разработанных графиков с обязательным привлечением сотрудников (работников) 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Приморскому краю. По итогам проверок составить суточные акты (приложение № 1 к настоящему решению) и итоговое акты (приложение № 2 к настоящему решению).

1.2. В ходе проведения проверок провести ревизию и ремонтно-восстановительные работы ИНППВ (при необходимости).

1.3. Итоговые акты проверок представить в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Арсеньевского городского округа через МКУ УГОЧС администрации

Арсеньевского городского округа и 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Приморскому краю в срок до 30 мая и 09 октября 2023 после проведения сезонной проверки ИНППВ соответственно.

2. МКУ УГОЧС администрации Арсеньевского городского округа (Климов):

2.1. Организовать работу по выполнению мероприятий, указанных в пунктах 1.1., 1.3. настоящего решения, для ИНППВ, находящихся в ведении администрации Арсеньевского городского округа.

2.2. После проведения весенней, осенней проверки итоговые акты проверок ИНППВ, находящихся в ведении администрации Арсеньевского городского округа представить в 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Срок: до 30 мая и 09 октября 2023 года.


2.3. Совместно с организационным управлением администрации городского округа (Абрамова) активизировать работу по информированию населения через средства массовой информации, о недопустимости стоянок автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, площадках для установки пожарной техники.

3. Управлению жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (Орлов) взять под особый контроль выполнение работ ООО «Водоканал Арсеньев» по муниципальному контракту от 22 марта 2023 года № 21 «На выполнение работ по замене, ремонту и техническому обслуживанию пожарных гидрантов на территории Арсеньевского городского округа».

4. Организационному управлению администрации городского округа (Абрамова) обеспечить размещение настоящего решения на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Богомолова Е.В.

Председатель комиссии
Глава городского округа



В.С. Пивень

Приложение №1

к решению комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
администрации Арсеньевского городского округа
от « 5 » апреля 2023 года № 8

Суточный акт от « » 202 года

п/п №	Населенный пункт, адрес	Место расположения гидранта	Место расположения указателя	Ориентир места расположения ПГ	Тип и диаметр сети	Состояние (Исправен, Неисправен- указать причину неисправности)
1	2	3	4	5	6	7
1	г. Степное ул. Ленинская, 12	На дороге, возле клумбы, около поворота на ул. Светланскую	На углу дома, на фасаде здания, отсутствует	0-15-20	К-150, Т-100	Исправен (Неисправен - засыпан грунтом, заасфальтирован, снят шток, смещен колодець, демонтирован и т.п.)

Мы, нижеподписавшиеся:

Представитель администрации АГО, предприятия (учреждения, организации) в чьем ведении находятся ИППВ: _____

Представитель противопожарной службы (по согласованию) _____

Составили настоящий акт о том, что « » 202 г. нами был проведен совместный осмотр ИППВ

Приложение №2
к решению комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной
безопасности администрации
Арсеньевского городского округа
от « 3 » апреля 2023 года № 8

Итоговый акт № ___ от « ___ » _____ 20__ г

Мы, нижеподписавшиеся:

Представитель администрации ГО, предприятия (учреждения, организации) _____

Представитель противопожарной службы (по согласованию) _____

Составили настоящий акт о том, что в период с « ___ » _____ 20__ года по
« ___ » _____ 20__ года произведен осмотр технического состояния источников
наружного противопожарного водоснабжения.

Проверкой осмотрено следующее количество (ПГ, ПВ, ВБ, П/Пирсы, Скважины):

№ п/п	Показатель	Городских	Объектовых	Всего
<i>Пожарные гидранты</i>				
1.	Общее количество пожарных гидрантов			0
2.	Количество неисправных пожарных	0	0	0
2.1.	не запитан (отключен от водопроводной сети)			0
2.2.	снят стояк			0
2.3.	смещен стояк (невозможно установить)			0
2.4.	сорван шток			0
2.5.	снят шток			0
2.6.	заклинен шток			0
2.7.	колодец (гидрант) засыпан грунтом (мусором)			0
2.8.	гидрант заасфальтирован			0
2.9.	прочие неисправности			0
3.	Количество указателей пожарных гидрантов			
3.1.	всего			0
3.2.	восстановлено			0
4.	Количество пожарных гидрантов, отремонтированных за отчетный период	0	0	0
4.1.	согласно графика ремонта			0
4.2.	вне графика ремонта			0
5.	Количество пожарных гидрантов, введенных в эксплуатацию за отчетный период			0
6.	Количество ликвидированных (снятых с баланса) пожарных гидрантов			0
<i>Искусственные пожарные водоёмы</i>				
7.	Общее количество искусственных пожарных водоёмов			0
8.	Количество неисправных искусственных пожарных водоёмов	0	0	0
8.1.	отсутствие воды			0

8.2.	отсутствие подъезда к пожарному водоёму			0
8.3.	прочие неисправности			0
9.	Возможность водозабора			
9.1.	всасывающей линией			0
9.2.	гидроэлеватором			0
10.	Количество искусственных пожарных			0
11.	Количество указателей искусственных			
11.1.	всего			0
11.2.	восстановлено			0
12.	Количество искусственных пожарных			0
13.	Количество искусственных пожарных			0
14.	Количество ликвидированных (снятых с			0
<i>Скважины</i>				
15.	Общее количество скважин			0
16.	Количество неисправных скважин	0	0	0
16.1.	отсутствует возможность водозабора			0
16.2.	отсутствует полугайка			0
16.3.	малый расход воды			0
16.4.	прочие неисправности			0
17.	Возможность водозабора			
17.1.	всасывающей линией			0
17.2.	гидроэлеватором			0
18.	Количество указателей на скважины			0
19.	Количество скважин, отремонтированных за			0
20.	Количество скважин, введенных в			0
21.	Количество ликвидированных (снятых с			0
<i>Пирсы</i>				
22.	Общее количество пожарных пирсов			0
23.	Количество необорудованных пожарных			0
24.	Количество неисправных пожарных пирсов			0
25.	Количество пожарных пирсов, с которых			0
26.	Количество указателей пожарных пирсов			0
27.	Количество пожарных пирсов,			0
28.	Количество пожарных пирсов, введенных в			0
29.	Количество ликвидированных (снятых с			0
30.	Общее количество водонапорных башен			0
31.	Количество необорудованных водонапорных			0
32.	Количество неисправных водонапорных			0
33.	Количество водонапорных башен, с которых			0
34.	Количество указателей на водонапорные			0
35.	Количество водонапорных башен,			0
36.	Количество водонапорных башен, введенных			0
37.	Количество ликвидированных (снятых с			0

Адреса неисправных (ПГ, ПВ, ВБ, П/Пирсы, Скважины):

№ п/п	Населённый пункт, адрес	Неисправность
Пожарные гидранты		
1.	ул. Магазинная, 9	Засоренность сливного отверстия
2.	ул. Чкалова, 5	Нарушение резьбового соединения гидранта, препятствующее наворачиванию пожарной колонки
Пожарные водоемы		
1	ул. Первая, 3, металлобаза	Отсутствует площадка для установки ПА
Водонапорные башни		
1	с. Степное ул. Новая, 1, напротив Ж/Д	Отсутствует подъезд ПА, отсутствует возможность заправки ПА
Противопожарные пирсы		
1	с. Кугуки ул. Молодёжная, 11	Не оборудован для установки ПА.
Скважины		
1	с. Кугуки ул. Новая, 1, во дворе	Недостаточна дебет воды, отсутствует эл. питание, отсутствует подъезд ПА

Представитель администрации _____

Представитель противопожарной службы (по согласованию) _____